名称	型番	製造番号	規格	製造会社
絶縁抵抗器	L-5	S-22M796	手回し式	YOKOGAWA
誘導電圧調整器	S-E	14143	容量：5[kVA]、単相	昭和電機製造株式会社
交流電圧計	2052	08214U	整流器形、CLASS 1.5	YOKOGAWA
交流電圧計	2052	08203U	整流器形、CLASS 1.5	YOKOGAWA
交流電圧計	2052	08213U	整流器形、CLASS 1.5	YOKOGAWA
交流電圧計	S-8141	35A166	整流器形、CLASS 1.0	YOKOGAWA
交流電流計	2053	02802	可動鉄片形、CLASS1.5	YOKOGAWA
交流電流計	2053	05368U	可動鉄片形、CLASS1.5	YOKOGAWA
交流電流計	E23	7L24	可動鉄片形、CLASS1.5	YOKOGAWA
複巻変圧器		昭和44年2月	容量：1[kVA]、単相	共立電機
携帯用単相低力率電力計	DPB-IWL	6147C119	電流力計形、CLASS0.5	YOKOGAWA

/＊複巻変圧器の型番は古すぎてそんなもんないようです。
製造番号も古すぎてそういう次元じゃないらしいから製造年月
製造会社の欄入れるの忘れてたから変な所にあって申し訳ない!! ＊/

データ無負荷のやつ

二次供給電圧	無負荷電流	指示値	倍率
70	0.128	15.9	
75	0.139	17.8	
80	0.151	20	
85	0.171	22.2	
90	0.19	25	
95	0.209	27.5	全部0.25
100	0.234	30.3	
105	0.265	33.4	
110	0.301	36	
115	0.351	39.2	
120	0.41	42.2	

データ短絡のやつ

二次短絡電流	一次電圧	一次電流	指示値	倍率
2.5	1.3	2.7	3	
5	2.7	5.2	13	
7.5	4.01	7.88	29	全部1
10	5.13	10.5	49.6	
12.5	6.46	13.1	78.2	

/＊0入れてないから要注意!!
とりあえず版やから有効数字とか項目とかもいいかげんです。ごめんなさい。
見にくくてごめんなさい。とゆーかほんといろいろいいかげんでごめんなさい。＊/